

## 安全评价报告信息公开表（浙江东南绿建集成科技有限公司气站项目安全设施竣工验收评价）

被评价单位名称	浙江东南绿建集成科技有限公司	
评价项目名称/项目编号	天为【评】字 20-09-28 号	
项目简介 (含图片)	<p>本项目位于浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号，浙江东南绿建集成科技有限公司配套建设气站自用。气站分为南北两个区域，主要供该公司一、二、三车间手工切割用、数控切割用和保护焊使用。气站北侧区域设有一个50m<sup>3</sup>LNG立式贮罐及相应的气化配套设施，设计供气量约500Nm<sup>3</sup>/h，属于小型液化天然气气化站。气站南侧区域设有15m<sup>3</sup>和20m<sup>3</sup>液氧储罐各一个及相应的气化配套设施，设计供气量约1500Nm<sup>3</sup>/h；一个30m<sup>3</sup>液二氧化碳储罐及相应的气化配套设施，设计供气量约2000Nm<sup>3</sup>/h；一个30m<sup>3</sup>液氩储罐及相应的气化配套设施，设计供气量约1500Nm<sup>3</sup>/h。</p>	
	 	
安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	胡伟	
技术负责人	周玉飞	
过程控制负责人	李薇	
评价报告编制人	胡伟	
报告审核人	王铁军	
参与评价工作	安全评价师	胡伟、罗颖洁、李勋秀

	注册安全工程师	胡伟
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、罗颖洁、李勋秀、赵晨
	时间	2021年1月14日至2021年8月4日
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2021年8月4日