

## 安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称		中国石油天然气股份有限公司浙江湖州市二环加油站
评价项目名称/项目编号		25-04-26 中国石油天然气股份有限公司浙江湖州市二环加油站经营危险化学品安全现状评价
项目简介 (含图片)		<p>该加油站占地面积 1807.5m<sup>2</sup>，站区设 1 只 30m<sup>3</sup> 卧式 SF 双层汽油罐，存放 92#汽油，设 2 只 20m<sup>3</sup> 卧式 SF 双层汽油罐，分别存放 95#和 98#汽油，另设立 20m<sup>3</sup> 卧式 SF 双层埋地柴油罐 1 只，油罐总容积 90m<sup>3</sup>，折合汽油容积为 80m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分，该加油站为三级加油站。站区南面设有 6 台 120KW 一体式双枪直流充电桩，并配套划设 12 个充电车位，按照浙江省地方标准 DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》的等级划分，该加油站充电区块单路配电容量为 120KVA，为IV级充（换）电区块。综上，本项目为三级综合供能服务站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		尉伟明
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		罗颖洁
报告审核人		贝少华
参与评价工作	安全评价师	尉伟明、罗颖洁、邵东卫、卜伟华、胡伟、余红光
	注册安全工程师	尉伟明、邵东卫、胡伟
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	尉伟明、罗颖洁
	时间	2025 年 5 月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025 年 6 月