

## 安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称	德清中油荣茂石油有限公司
评价项目名称/项目编号	德清中油荣茂石油有限公司加油站改建项目设立安全评价报告/25-04-33
项目简介 (含图片)	<p>德清中油荣茂石油有限公司成立于 2018 年 02 月 09 日,取得由德清县市场监督管理局核发的“营业执照”,统一社会信用代码:91330521MA2B41CYXA,法定代表人:吴斌,注册地址位于浙江省湖州市德清县新安镇华姿路 3-1 号。</p> <p>该公司拟在德清县新安镇华姿路 3-1 号、3-2 号进行加油站原地改建。该改建加油站总用地面积为 2455.42m<sup>2</sup>,总建筑面积 260m<sup>2</sup>,其中站房建筑面积 190.3m<sup>2</sup>、罩棚建筑面积 69.7m<sup>2</sup>。</p> <p>根据德清县商务局文件《德清县商务局关于同意中国石化天然气股份有限公司浙江德清勾里荣茂加油站原地改建项目实施的批复》(德商务〔2024〕26 号),同意加油站进行原地改建。</p> <p>该加油站拟设承重罐区 1 座,3 只埋地式双层罐,其中 2 只 30m<sup>3</sup>汽油罐(92#和 95#)和 1 只 20m<sup>3</sup>柴油罐(0#),设 2 个双柱加油岛,设置 2 台双油品双枪潜油泵加油机和 1 台双油品四枪潜油泵加油机。该加油站油罐总容积为 80m<sup>3</sup>,折合成汽油容量为 70m<sup>3</sup>,按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分,该加油站为三级加油站。同时该加油站拟在站房西侧设置 2 台充电桩(一桩 1 把充电桩,2 个充电车位),按照《综合供能服务站建设规范》DB33/T2136-2018 的等级划分,该加油站充电区块单路配电容量为 250kVA,为 IV 级充(换)电区块。综上,本项目为三级综合供能服务站。该加油站改建项目由浙江工程设计有限公司进行了规划设计,并出具了总平面布置图。</p> <div style="text-align: center;">  </div>

		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		尉伟明
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		尉伟明
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	胡伟、尉伟明、余红光、邵东卫、卜伟华、罗颖洁
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、邵东卫
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	尉伟明、罗颖洁
	时间	2025.05.10 至 2025.06.30
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025.06.30