

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	长兴通诺商业管理有限公司
评价项目名称/项目编号	长兴通诺商业管理有限公司紫金路加油站项目设立安全评价报告/天为（评）字 25-06-19 号
项目简介 (含图片)	<p>长兴通诺商业管理有限公司紫金路加油站项目建设地址位于浙江省湖州市长兴县龙山街道高山岭村。该加油站规划用地面积 3845m²，其中加油站部分用地面积 1496.28m²，商业部分用地面积 2348.72m²。</p> <p>长兴通诺商业管理有限公司成立于 2023 年 03 月 14 日，注册地位于浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道 2598 号交通投资集团 A 座 2410 室，经营范围为一般项目：商业综合体管理服务；房地产经纪，物业管理，建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。根据《关于湖州市成品油零售体系“十四五”规划布点的批复》（湖商务局发[2021]40 号）附件 1 第 34 号，该址地块符合布点规划要求，根据建设工程规划许可证(编号：建字第 3305222025GG0061520 号)，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求，根据《长兴龙山新区新建加油站选址踏勘会议纪要》，该加油站选址符合要求。该加油站拟设 4 只埋地罐，其中 3 只 30m³埋地式 SF 双层汽油罐和 1 只 30m³埋地式 SF 双层柴油罐，1 只 0#柴油罐，3 只汽油罐分别为 2 只 92#汽油罐、1 只 95#汽油罐。设置 2 台双油品四枪潜油泵加油机，其中 0#柴油枪 2 把，92#汽油枪 4 把，95#汽油枪 2 把。该加油站油罐总容积为 120m³，折合成汽油容量为 105m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 规定的等级划分，该加油站为二级加油站；加油区内拟设置 1 座轻钢结构罩棚、2 座加油岛。东侧和东南侧拟设置汽车充电桩一拖二慢充 15 台，快充 4 台；按照浙江省地方标准 DB33/T2136-2018《综合供能服务站建设规范》的等级划分，该加油站充电区块单路配电容量最大不超过 351KVA，为IV级充（换）电区块。综上，本项目为二级综合供能服务站。该加油站建设项目由浙江正泰工程设计有限公司进行了规划设计，并出具了总平面布置图。</p>
	

安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司编制
项目组长		刘义梅
技术负责人		相继园
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		刘义梅
报告审核人		王铁军
参与评价工作	安全评价师	陈丰、邵东卫、刘义梅、王骥、卜伟华
	注册安全工程师	邵东卫、刘义梅、王骥
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	刘义梅、邵东卫
	时间	2025.06.23
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025.08